

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Г У МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55 а, тел/факс (8-384-2) 58-42-64; E-Mail: gpn@keme.ru, staf@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел государственного пожарного надзора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652470, г. Анжеро-Судженск, ул. М.Горького, 25-а факс (38453) 6-14-28 ogpn_ang@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 140/1/78

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Анжеро-Судженского городского округа "Центр развития ребенка - детский сад №8"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Галеева Р.Р. от «24» октября 2017 года, № 140 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 16 » ноября 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1

« 23 » ноября 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена плановая проверка

государственным инспектором ОНДПР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов капитаном вн. службы Вдовушкиной Я.В., МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №8" по адресу ул. Родины, 5

должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **заведующей МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №8" Гулевской Е.Н.**
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования, которого нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Не проведено эксплуатационное испытание наружных металлических лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 постановления правительства РФ № 390 от 25.04.12 «О противопожарном режиме»	1.08.2018	
2	Свободный напор у пожарных кранов составляет 3 м.	п.4.1.8 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»; п.7.2.8 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*	1.08.2018	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в _____ августе 2018 года
(квартал, месяц)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорных мероприятий ОНДПР г. Анжеро-Судженска

Чайского и Ижморского районов

Вдовушкина Я.В.

(должность, фамилия и инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

заведующая МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №8"

Гулевская Е.Н.

(должность, фамилия и инициалы руководителя или законного представителя)

23 " **11** 2017г.
(подпись) (дата)

