

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА, ЯЙСКОГО И ИЖМОРСКОГО РАЙОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Анжеро-Судженск
(место составления акта)

“ 11 ” апреля 20 19 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 100

По адресу/адресам: г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, 5.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №100 от «05» апреля 2019 года Сарафанникова В.Н. главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад №8»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «ЦРР-ДС №8» Гулевская Е.Н.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

05.04.2019 г. в 11-00 часов

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Вдовушкина Яна Владимировна, заместитель главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «ЦРР-ДС №8» Гулевская Е.Н. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено, ранее выявленные нарушения (предписание № 189/1/119 от 15.11.18 срок устранения 01.11.2019) :

1. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (складское помещение ,помещение пищеблока), что является нарушением п.7.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 4 часть 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г - МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
2. В здании детского сада аварийное освещение не исправно, что является нарушением п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390-МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
3. На объекте защиты автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре находятся в неисправном состоянии (истек срок эксплуатации прибора приёмно-контрольного пожарного, установлен в 10.11.2008 году), что является нарушением п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390-МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
4. Не проведен расчет по определению объема горючей массы кабелей (проводов), проложенных за подвесными потолками (для определения необходимости установки АУПС в запотолочном пространстве), что является нарушением ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, п. II, табл. А2, п. 11 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» -МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
5. Тамбуры эвакуационных выходов , помещения бассейна(используется в качестве склада), сауны(используется в качестве склада) не оборудованы пожарными извещателями, что является нарушением п.4 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" ;ст. 4 часть 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г - МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
6. Дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 0,5 м от электроламп и открыто проложенных проводов и кабелей в коридоре(пристройка) , оранжерее, фойе , что является нарушением п.12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002); п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» -МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
7. Отсутствуют табло «Выход» над эвакуационными выходами ведущим непосредственно наружу (спортивный зал), что является нарушением п 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» ст. 4 часть 4; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008-МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
8. Дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 1 м от вентиляционной решетки в спортивном зале, что является нарушением п.12.19 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31)(ред. от 31.12.2002); п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" -МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;


9. Снята дверь эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, что является нарушением п.23 абз. «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390-МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
 10. Двери в лестничных клетках не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах, что является нарушением п.4.15 СНИП 2.01.02-85. Противопожарные нормы; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4 часть 4; ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г-МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
 11. Не произведен расчет категорий зданий, сооружений и помещений по пожарной опасности (здание котельной) . В случае если категория здания будет определена выше чем В4 и Д это здание необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, что является нарушением приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» ст. 4 часть 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г -МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
 12. Пожарный гидрант неисправен (акт проверки от 08.10.18), что является нарушением п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390-МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
 13. Отсутствует задвижка с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды, чем нарушены требования: п.11.7* СНИП 2.04.01 -85* Внутренний водопровод и канализация зданий ст. 4 часть 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г -МБДОУ «ЦРР-ДС №8»;
- (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «ЦРР-ДС №8» Гулевская Е.Н.

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” апреля 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

